

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
TEST REPORT**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Όνοματεπώνυμο:	ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ
Διεύθυνση:	Χρυσούπολη
Τηλέφωνο:	2591022261
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός δείγματος:	121121-017
Περιγραφή – Χαρακτηρισμός δείγματος:	ΝΕΡΟ ΠΗΓΗΣ
Θέση Δειγματοληψίας:	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:	12/11/2021
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή:	Κανονική
Δειγματοληψία:	Προσωπικό Εργαστηρίου
Ημερομηνία ανάλυσης:	Από 12/11/2021 έως 16/11/2021
Είδος ανάλυσης:	Δοκιμαστική Παρακολούθηση Φυσικοχημική

Κωδικός δείγματος:	121121-017
Περιγραφή – Χαρακτηρισμός δείγματος:	ΝΕΡΟ ΠΗΓΗΣ
Θέση Δειγματοληψίας:	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Αποτελέσματα Εργαστηριακών Αναλύσεων

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	LOD όριο ανίχνευσης	LOQ όριο ποσοτικοποίησης	Μέθοδος	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές*	
Χρώμα	PtCo	<LOD Αποδεκτό	1,2	4,0	Modified APHA 2120 C., 23 rd Ed. 2017	Αποδεκτό	
Οσμή	-	Αποδεκτή	-	-	Οργανοληπτικά	Αποδεκτή	
Γεύση	-	Αποδεκτή	-	-	Οργανοληπτικά	Αποδεκτή	
pH	μονάδες pH	7,1	-	-	Modified APHA 4500-H ⁺ ,B, 23 rd Ed. 2017	6,5-9,5	
Αγωγιμότητα (20°C)	μS/cm	414	4,1	13,5	APHA 2510-B., 23 rd Ed. 2017	2500	
Θολότητα	NTU	<LOD	0,04	0,14	APHA 2130 B., 23 rd Ed. 2017 με φορητό	Αποδεκτή	
Υπολειμματικό Χλώριο (Cl ₂)	mg/L	<LOD	0,03	0,10	APHA 4500-Cl, G, 23 rd Ed. 2017 με φορητό φωτόμετρο	-	
Ιόντα Φθοριούχα (F ⁻)	mg/L	0,13	0,008	0,027	Ιοντική Χρωματογραφία IC-CD βασισμένη στην πρότυπη ISO 10304-1:2007 / Cor 1:2010	1,5	
Ιόντα Χλωριούχα (Cl ⁻)	mg/L	5,2	0,55	1,8		250	
Ιόντα Νιτρώδη (NO ₂ ⁻)	mg/L	<LOD	0,028	0,094		0,50	
Ιόντα Βρωμιούχα (Br ⁻)	mg/L	<LOQ	0,028	0,094		-	
Ιόντα Νιτρικά (NO ₃ ⁻)	mg/L	5,6	0,10	0,33		50	
Ιόντα Φωσφορικά (PO ₄ ³⁻)	mg/L	<LOD	0,46	1,5		-	
Ιόντα Θειικά (SO ₄ ²⁻)	mg/L	10	0,88	2,9		250	
Ιόντα Λιθίου (Li ⁺)	mg/L	<LOD	0,003	0,011		Ιοντική Χρωματογραφία IC-CD βασισμένη στην πρότυπη ISO 14911:1998	-
Ιόντα Νατρίου (Na ⁺)	mg/L	3,7	0,18	0,60			200
Ιόντα Αμμωνιακά (NH ₄ ⁺)	mg/L	<LOD	0,005	0,017			0,50
Ιόντα Καλίου (K ⁺)	mg/L	1,1	0,061	0,20	-		
Ιόντα Μαγνησίου (Mg ²⁺)	mg/L	7,3	0,18	0,60	-		
Ιόντα Ασβεστίου (Ca ²⁺)	mg/L	79	1,6	5,3	-		
Ολική Σκληρότητα	mg/L CaCO ₃	228	-	-	APHA 2340-B., 23 rd Ed. 2017	-	

* Σύμφωνα με την Υ.Α. Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322

Οι δοκιμές έχουν εκτελεσθεί από συνεργαζόμενο διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 εργαστήριο. Αριθ. Πιστοποιητικού 689 ΕΣΥΔ

Χρυσούπολη, την 17/11/2021

Για τη ΓΕΩΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Βασίλειος Κ. Χονδρογιάννης
Βάγια Ε. Σιούρη

