ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ελ. Βενιζέλου 24 – 64200 – Χρυσούπολη
τηλ. & fax: 2591022505 ✉ : info@geoanalytiki.gr : www.geoanalytiki.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
TEST REPORT

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Ονοματεπώνυμο:	ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ
Διεύθυνση:	Χρυσούπολη
Τηλέφωνο:	2591022261
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός δείγματος:	**210422**
Περιγραφή – Χαρακτηρισμός δείγματος:	**ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ**
Θέση Δειγματοληψίας:	**ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ**
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:	**21/04/2022**
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή:	Κανονική
Δειγματοληψία:	Προσωπικό Εργαστηρίου
Ημερομηνία ανάλυσης:	Από 21/04/2022 έως 21/04/2022
Είδος ανάλυσης:	**Χημική**

Αποτελέσματα Εργαστηριακών Αναλύσεων

α/α	Παράμετρος	Μονάδες	Δημοτικό Διαμέρισμα	Αποτέλεσμα	Μέθοδος	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές*
1	Υπολειμματικό Χλώριο (Cl_2)	mg/L	ΖΑΡΚΑΔΙΑ	0,10	APHA 4500-Cl, G, 22th Ed. 2012 με φορητό φωτόμετρο	-
3			ΠΕΡΝΗ	0,14		
4			ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟ	0,11		
5			ΑΒΡΑΜΗΛΙΑ	0,09		
7			ΔΥΣΒΑΤΟ	0,00		
8			ΣΚΟΠΟΣ	0,00		

* Σύμφωνα με την Υ.Α. Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322

Οι δοκιμές έχουν εκτελεσθεί από διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 εργαστήριο. Αριθ. Πιστοποιητικού 689 ΕΣΥΔ

Χρυσούπολη, την 26/04/2022

Για τη ΓΕΩΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Βασίλειος Κ. Χονδρογιάννης
Βάγια Ε. Σιούρη