


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1	Βαλβίδα εξαερισμού DN 2"/25
2	Βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης DN 80/25
3	Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοχάλυβα 300Lbs (~ PN 50) DN3"
4	Δικλείδα (βάνα) DN 100/16/F4 χυτοσιδηρά
5	Δικλείδα (βάνα) DN 80/25/F5 χυτοσιδηρά
6	Δικλείδα (βάνα) DN 50/25/F5 χυτοσιδηρά
7	Τεμάχιο εξάρμωσης DN 100/16 χαλύβδινο
8	Συστολικό τεμ. 4"Χ3" χαλύβδινο
9	Φλάντζα λαιμού DN50/PN25 κατά DIN
9α	Συστολικό ΤΑΥ χαλύβδινο 3"Χ2"Χ3"
10	ΤΑΥ χαλύβδινο 3"Χ3"Χ3"
11	Καμπύλη χαλύβδινη 3"/90°
11α	Καμπύλη χαλύβδινη 3"/45°
12	Καμπύλη χαλύβδινη 4"/45°
13	Καμπύλη χαλύβδινη 4"/90°
14	Όργανο ροής Φ1"
15	Μανόμετρο γλυκερίνης Φ50
15α	Αναλογικός αισθητήρας πίεσης
16	Σύστημα εξαερισμού χιτωνίου με ηλεκτρομαγνητική βάνα
17	Ηλεκτρόδιο ελέγχου της ύπαρξης νερού
18	Τάπα εκκένωσης χιτωνίου booster
19	Φλάντζα λαιμού DN 3"/300 Lbs/κατά ANSI B.16.5
20	Φλάντζα αναρρόφησης DN100 /PN10 κατά DIN
21	Φλάντζες κατάθλιψης DN80/PN25 κατά DIN με λαιμό
22	Ειδικό τεμ. παροχής από τον Κ. Αγωγό ( Φ630 ) τύπου Weldolet/DN100
23	Φλάντζα DN80 /PN10 κατά DIN
24	Φλάντζα λαιμού DN100 /PN25 κατά DIN

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Δ.Ε.Υ.Α. ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΒΡΑΜΗΛΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΘΕΜΑ
ΗΛΜ.1	ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΡΑΜΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	<div> <b>ΜΑΥΡΙΔΗΣ Θ. ΘΩΜΑΣ</b> ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. - ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ.: 46514 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 34 - ΚΑΒΑΛΑ Τ Η Λ.: 2 5 1 0 . 2 2 6 6 1 8 Α.Φ.Μ.: 029592360 - Δ.Ο.Υ.: Β' ΚΑΒΑΛΑΣ</div>
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ μηχαν/γος μηχαν/κός	
ΚΑΒΑΛΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022	

ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ μηχαν/γος μηχαν/κός	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ		
ΛΟΒΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ πολ. μηχαν/κός	ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ		