

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
TEST REPORT**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Όνοματεπώνυμο:	ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ
Διεύθυνση:	Χρυσούπολη
Τηλέφωνο:	2591022261

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός δείγματος:	130326-011
Περιγραφή – Χαρακτηρισμός δείγματος:	ΝΕΡΟ ΠΗΓΗΣ
Θέση δειγματοληψίας:	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – ΠΗΓΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:	13/03/2026
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή:	Κανονική
Δειγματοληψία:	Προσωπικό Εργαστηρίου
Ημερομηνία ανάλυσης:	Από 13/03/2026 έως 16/03/2026

Αποτελέσματα Εργαστηριακών Αναλύσεων

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	Μέθοδος	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές*
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	cfu/ml	estimated 7	ISO 6222:1999	-
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	cfu/ml	presence of m.o. <3	ISO 6222:1999	-
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	presence of m.o. <3	ISO 9308-1:2014	0
<i>Escherichia coli</i>	cfu/100ml	not detected	ISO 9308-1:2014	0
Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	not detected	ISO 7899-2:2000	0

* Σύμφωνα με την Υ.Α. Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322

Οι δοκιμές έχουν εκτελεσθεί σε διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 εργαστήριο. Αριθ. Πιστοποιητικού 689 ΕΣΥΔ

Χρυσούπολη, 27/03/2026

