

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
TEST REPORT**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Όνοματεπώνυμο:	ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ
Διεύθυνση:	Χρυσούπολη
Τηλέφωνο:	2591022261

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός δείγματος:	170926
Περιγραφή – Χαρακτηρισμός δείγματος:	ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Θέση Δειγματοληψίας:	ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:	17/09/2026
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή:	Κανονική
Δειγματοληψία:	Προσωπικό Εργαστηρίου
Ημερομηνία ανάλυσης:	17/09/2026 - 17/09/2026

Αποτελέσματα Εργαστηριακών Αναλύσεων

Παράμετρος	Μονάδες	Δημοτικό Διαμέρισμα	Αποτέλεσμα	Μέθοδος	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές* Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829
Υπολειμματικό Χλώριο (Cl ₂)	mg/L	ΝΕΑ ΚΑΡΥΑ	0,22	ΑΡΗΑ 4500-Cl, G, 22 th Ed. 2012 με φορητό φωτόμετρο	-
		ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟ	0,21		
		ΧΑΙΔΕΥΤΟ	0,21		
		ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ	0,20		
		ΓΕΡΟΝΤΑΣ	0,20		
		ΖΑΡΚΑΔΙΑ	0,19		
		ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ	0,16		

Οι δοκιμές έχουν εκτελεσθεί σε διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 εργαστήριο. Αριθ. Πιστοποιητικού 689 ΕΣΥΔ

Χρυσούπολη, 24/09/2026

Για τη ΓΕΩΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Βασίλειος Κ. Χονδραγιάννης
Βαγία Ε. Σιούρη

