ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ελ. Βενιζέλου 24 – 64200 – Χρυσούπολη
τηλ. & fax: 2591022505 ✉ : info@geoanalytiki.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
TEST REPORT

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Ονοματεπώνυμο:	**ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ**
Διεύθυνση:	Χρυσούπολη
Τηλέφωνο:	2591022261

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός δείγματος:	**211026-001**
Περιγραφή – Χαρακτηρισμός δείγματος:	**ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**
Θέση δειγματοληψίας:	**ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ**
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:	**21/10/2026**
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή:	Κανονική – Αποδεκτή
Δειγματοληψία:	Προσωπικό Εργαστηρίου
Ημερομηνία ανάλυσης:	21/10/2026 - 24/10/2026

Αποτελέσματα Εργαστηριακών Αναλύσεων

Παράμετρος	**Μονάδες**	**Αποτέλεσμα**	**Μέθοδος**	**Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές** Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 36°C	cfu/ml	not detected	ISO 6222:1999	**-**
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	cfu/ml	not detected	ISO 6222:1999	**-**
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	cfu/100ml	not detected	ISO 9308-1:2014	**0**
Escherichia coli	cfu/100ml	not detected	ISO 9308-1:2014	**0**
Εντερόκοκκοι	cfu/100ml	not detected	ISO 7899-2:2000	**0**

Οι δοκιμές έχουν εκτελεσθεί σε διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 εργαστήριο. Αριθ. Πιστοποιητικού 689 ΕΣΥΔ

Χρυσούπολη, 27/10/2026

Για τη ΓΕΩΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Βασίλειος Κ. Χονδρογιάννης
Βάγια Ε. Σιούρη