ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ελ. Βενιζέλου 24 – 64200 – Χρυσούπολη
τηλ. & fax: 2591022505 ✉ : info@geoanalytiki.gr

# ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
# TEST REPORT

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ | |
|---|---|
| Ονοματεπώνυμο: | **ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ** |
| Διεύθυνση: | Χρυσούπολη |
| Τηλέφωνο: | 2591022261 |

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ | |
|---|---|
| Κωδικός δείγματος: | **211026-005** |
| Περιγραφή – Χαρακτηρισμός δείγματος: | **ΝΕΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ** |
| Θέση δειγματοληψίας: | **ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ** |
| Ημερομηνία παραλαβής δείγματος: | **21/10/2026** |
| Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή: | Κανονική – Αποδεκτή |
| Δειγματοληψία: | Προσωπικό Εργαστηρίου |
| Ημερομηνία ανάλυσης: | 21/10/2026 - 24/10/2026 |

## Αποτελέσματα Εργαστηριακών Αναλύσεων

| Παράμετρος | Μονάδες | Αποτέλεσμα | Μέθοδος | Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 |
|---|---|---|---|---|
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 36°C | cfu/ml | not detected | ISO 6222:1999 | - |
| Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C | cfu/ml | not detected | ISO 6222:1999 | - |
| Ολικά Κολοβακτηριοειδή | cfu/100ml | not detected | ISO 9308-1:2014 | **0** |
| *Escherichia coli* | cfu/100ml | not detected | ISO 9308-1:2014 | **0** |
| Εντερόκοκκοι | cfu/100ml | not detected | ISO 7899-2:2000 | **0** |

Οι δοκιμές έχουν εκτελεσθεί σε διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 εργαστήριο. Αριθ. Πιστοποιητικού 689 ΕΣΥΔ

Χρυσούπολη, 27/10/2026

**Για τη ΓΕΩΑΝΑΛΥΤΙΚΗ**

**Βασίλειος Κ. Χονδρογιάννης**
**Βάγια Ε. Σιούρη**