ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ελ. Βενιζέλου 24 – 64200 – Χρυσούπολη
τηλ. & fax: 2591022505 ✉ : info@geoanalytiki.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
TEST REPORT

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
Ονοματεπώνυμο:	**ΔΕΥΑ ΝΕΣΤΟΥ**
Διεύθυνση:	Χρυσούπολη
Τηλέφωνο:	2591022261

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός δείγματος:	**211026-025**
Περιγραφή – Χαρακτηρισμός δείγματος:	**ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ**
Θέση δειγματοληψίας:	**ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ**
Ημερομηνία παραλαβής δείγματος:	**21/10/2026**
Κατάσταση δείγματος κατά την παραλαβή:	Κανονική – Αποδεκτή
Δειγματοληψία:	Προσωπικό Εργαστηρίου
Ημερομηνία ανάλυσης:	21/10/2026 - 29/10/2026

Αποτελέσματα Εργαστηριακών Αναλύσεων

Παράμετρος	Μονάδες	Αποτέλεσμα	LOD όριο ανίχνευσης	LOQ όριο ποσοτικοποίησης	Μέθοδος	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829
Ουράνιο (U)	μg/L	0,45	0,002	0,008	ICP-MS based on ISO 17294-1:2024 + ISO 17294-2:2023	**30**

Παράμετρος		Μονάδες	Αποτέλεσμα	LOD Όριο ανίχνευσης	Μέθοδος	Παραμετρικές & Ενδεικτικές Τιμές Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829
Δισφαινόλη Α		μg/L	<LOD	0,5	LC-MS/MS	**2,5**
Χλωρικά (ClO_3^-)		μg/L	0,095	0,0006	LC-MS/MS	**0,25/0,70**[1]
Χλωριώδη (ClO_2^-)		μg/L	<LOD	0,003	LC-MS/MS	**0,25/0,70**[2]
Αλογονοοξικά Οξέα (HAAs) (Άθροισμα)		μg/L	<LOD	10	LC-MS/MS	**60**
-	Μονοχλωροοξικό Οξύ (MCAA)	μg/L	<LOD	10	LC-MS/MS	**-**
-	Διχλωροοξικό Οξύ (DCAA)	μg/L	<LOD	10		**-**
-	Τριχλωροοξικό Οξύ (TCAA)	μg/L	<LOD	10		**-**
-	Μονοβρωμοοξικό Οξύ (MBAA)	μg/L	<LOD	10		**-**
-	Διβρωμοοξικό Οξύ (DBAA)	μg/L	<LOD	10		**-**
Μικροκυστίνη-LR		μg/L	<LOD	0,2	LC-MS/MS	**1,0**
Άθροισμα των PFAS		μg/L	<LOD	0,01	LC-MS/MS	**0,10**
Εννεϋλοφαινόλη		ng/L	<LOD	0,016	LC-MS/MS	**300**
17β-Οιστραδιόλη		ng/L	<LOD	0,5	LC-MS/MS	**1,0**

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα εν λόγω δείγματα που ελέγθηκαν.
Η έκθεση δεν μπορεί να αναπαραχθεί τμηματικά χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου.

ΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Ελ. Βενιζέλου 24 – 64200 – Χρυσούπολη
τηλ. & fax: 2591022505 ✉ : info@geoanalytiki.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ	
Κωδικός δείγματος:	**211026-025**
Περιγραφή – Χαρακτηρισμός δείγματος:	**ΝΕΡΟ ΠΟΣΙΜΟ**
Θέση δειγματοληψίας:	**ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ – Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ**

Οι δοκιμές έχουν εκτελεσθεί σε διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 εργαστήριο. Αριθ. Πιστοποιητικού 689 ΕΣΥΔ

Χρυσούπολη, 30/10/2026

Για τη ΓΕΩΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Βασίλειος Κ. Χονδρογιάννης
Βάγια Ε. Σιούρη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

[1] Όταν για την απολύμανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης χρησιμοποιείται μέθοδος απολύμανσης που παράγει χλωρικά ή χλωριώδη άλατα, ιδίως διοξείδιο του χλωρίου, εφαρμόζεται παραμετρική τιμή 0,70 mg/L.

[2] Οι υπερ- και πολυφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) που αναφέρονται είναι οι εξής:
Υπερφθοροβουτανοϊκό οξύ (PFBA), Υπερφθοροπεντανικό οξύ (PFPeA), Υπερφθοροεξανικό οξύ (PFNA), Υπερφθοροεξανικό οξύ (PFHxA), Υπερφθοροεπτανικό οξύ (PFHpA), Υπερφθοροοκτανικό οξύ (PFOA), Υπερφθοροεννεανικό οξύ (PFNA), Υπερφθοροδεκανικό οξύ (PFDA), Υπερφθοροενδεκανικό οξύ (PFUnDA), Υπεφθοροδωδεκανικό οξύ (PFDoDA), Υπερφθοροδεκατριανικό οξύ (PFTrDA), Υπερφθοροβουτανοσουλφονικό οξύ (PFBS), Υπερφθοροπεντανοσουλφονικό οξύ (PFPeS), Υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS), Υπερφθοροεπτανοσουλφονικό οξύ (PFHpS), Υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS), Υπερφθοροεννεανοσουλφονικό οξύ (PFNS), Υπερφθοροδεκανοσουλφονικό οξύ (PFDS), Υπερφθοροενδεκανοσουλφονικό οξύ, Υπερφθοροδωδεκανοσουλφονικό οξύ, Υπερφθοροδεκατριανοσουλφονικό οξύ

Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα εν λόγω δείγματα που ελέγθηκαν.
Η έκθεση δεν μπορεί να αναπαραχθεί τμηματικά χωρίς την έγκριση του εργαστηρίου.